

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Rentsch & Balke Tiefbau GmbH

Karl-Marx-Straße 100 • 03205 Calau

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.


Geltungsbereich:

Gruppe G3, Werkstoff pe

Gruppe W3, Werkstoffe: pe, ge, gfk, pvc, az

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 23.05.2019 bis 22.05.2024 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0345
Revisionsdatum: 24.05.2019
Datum der Erstzertifizierung: 23.05.2019



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Verantwortliche Fachaufsicht


Gas René Koar
Dipl.-Ing. (FH) Christian Rentsch (Stellvertr.)

Wasser René Koar
Dipl.-Ing. (FH) Christian Rentsch (Stellvertr.)

Verantwortliche Schweißaufsicht

PE René Koar
Dipl.-Ing. (FH) Christian Rentsch (Stellvertr.)

Registrier-Nr.: 10.05.0345
Revisionsdatum: 24.05.2019
Datum der Erstzertifizierung: 23.05.2019



Gerhard Winkler
Geschäftsführung

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten ≤ DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten ≤ DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement