

ZERTIFIKAT

Zertifizierung Bau GmbH bescheinigt, dass das Unternehmen

Rentsch & Balke Tiefbau GmbH

Senftenberger Straße 2 • 03205 Calau

die Anforderungen

nach dem Arbeitsblatt

DVGW GW 301

Unternehmen zur Errichtung, Instandsetzung und Einbindung von Rohrleitungen
- Anforderungen und Prüfungen / Ausgabe Oktober 2011

erfüllt.

Geltungsbereich:

Gruppe G3, Werkstoff pe

Gruppe W3, Werkstoffe: pe, ge, gfk, pvc, az

Das Zertifikat besteht aus 2 Seiten und
gilt vom 09.06.2021 bis 22.05.2024 nur in Verbindung
mit dem Eintrag unter www.zert-bau.de/unternehmenssuche.

Registrier-Nr.: 10.05.0345
Revisionsdatum: 09.06.2021
Datum der Erstzertifizierung: 23.05.2019



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Verantwortliche Fachaufsicht

Gas René Koar

Wasser René Koar

Verantwortliche Schweißaufsicht

PE René Koar

Registrier-Nr.: 10.05.0345
Revisionsdatum: 09.06.2021
Datum der Erstzertifizierung: 23.05.2019



Dipl.-Ing. Bernd Wiese
GB Rohrleitungsbau

Legende zum Zertifizierungsumfang DVGW-Arbeitsblatt GW 301 / Oktober 2011:

Sparte Gas

G1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
G2 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten \leq DN 300
G3 Betriebsdrücke ≤ 5 bar und Nennweiten \leq DN 300

Sparte Wasser

W1 alle Betriebsdrücke und Nennweiten
W2 alle Betriebsdrücke und Nennweiten \leq DN 400
W3 Betriebsdrücke ≤ 16 bar und Nennweiten \leq DN 300

Werkstoffe

pe PE (Polyethylen)
st Stahl
ge Gusseisen
gfk GFK (Glasfaserkunststoff)
pvc PVC (Polyvinylchlorid)
az Asbestzement